



A szell zés tisztán kiegyenlített jelleg . A légkezel indítása id program alapján történik melyet a beruházó határozz meg.
A szell z vezetékeket Airvent SP-AIR típusú légtechnikai cs b l és idomokból kell készíteni. Beltérben vezetett cs vezetéket 30 mm h szigeteléssel kell ellátni.
A kültérben vezetett szell z cs vezetéket 100 mm vastag h szigeteléssel kell ellátni és id járásálló bevonattal kell ellátni .

A NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA TERVEZ I JÓVÁHAGYÁSSAL
MEGVÁLTOZTATHATÓ!

**FÖDÉMÁTTÖRÉSEK , FALÁTTÖRÉSEK ELKÉSZÍTÉSE EL TT
STATIKUS VÉLEMÉNY SZÜKSÉGES !**

Rajz tárgya: Tiszabercel KONYHA 4474 Tiszabercel, F út 30. LÉGKEZEL			<div><div><div>Tervező: PÁL LÁSZLÓ építész G-T-G/1913/0860 4400 Nyíregyháza, Kert u. 36. Telefon: 06 (70) 620-4155</div><div>Rajzoló: Pál László</div></div></div>
Beruházó: Tiszabercel Község Önkormányzata 4474 Tiszabercel, F u. 40.			
Méretarány: M 1:50	Rajzszám: G_{sz} -2	Dátum: 2016.december	