



BEÉPÍTÉSI MÉRETEK (ÉPÍTÉSZ ÉS GÉPÉSZ) A HELYSZÍNEN ELLEN RIZEND ÉK.

A szell zés tisztán kiegyenlített jelleg . A légkezel indítása id program alapján történik melyet a beruházó határozz meg.  
A szell z vezetékeket Airvent SP-AIR típusú légtechnikai cs b l és idomokból kell készíteni.  
Beltérben vezetett cs vezetéket 30 mm h szigeteléssel kell ellátni.  
A kültérben vezetett szell z cs vezetéket 100 mm vastag h szigeteléssel kell ellátni és id járásálló bevonattal kell ellátni .  
A NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA TERVEZ I JÓVÁHAGYÁSSAL  
MEGVÁLTOZTATHATÓ!  
**FÖDÉMÁTTÖRÉSEK , FALÁTTÖRÉSEK ELKÉSZÍTÉSE EL TT**  
**STATIKUS VÉLEMÉNY SZÜKSÉGES !**

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerz i jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervez hozzájárulása nélkül tilos!			
Rajz tárgya: <b>Tiszabercel KONYHA</b> <b>4474 Tiszabercel, F út 30.</b> <b>ELSZÍVÓ ERNY ELHELYEZÉSI RAJZA</b>		<b>PÁL LÁSZLÓ</b> Építész G-T-16/98/15/0860 4400 Nyíregyháza, Kert út 36. Telefon: 06 (70) 620-4155 Rajzoló: Pál László	
Beruházó: <b>Tiszabercel Község Önkormányzata</b> <b>4474 Tiszabercel, F u. 40.</b>			
Méretarány: <b>M 1:50</b>	Rajzszám: <b>GSZ -1</b>	Dátum: <b>2016. december</b>	